



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юридический адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почтовый адрес: ул. Красноармейская, д. 8, Кострома, 156961
Телефон: (4942)39-65-44, Факс: (4942)35-04-33
E-mail: kostroma@cntr.gosnadzor.ru, http://www.cntr.gosnadzor.ru

г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 8
(место составления акта)

“ 28 ” апреля 20 17г.
(дата составления акта)

14 часов 30 мин
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 6.1-0190пл-А/0084К-2017**

По адресу/адресам: Костромская область, Костромской район, хутор 1 Мая.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения и.о. заместителя руководителя Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Н.И. Глотова от 21.03.2017 № Я-190-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного бюджетного учреждения «Первомайский психоневрологический интернат» ОГРН 1124437000049, ИНН 4414001172.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" - " - 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность - ч.

" - " - 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность - ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней / 25 часов с 10 час. 00 мин. 24.04.2017 до 14 час. 30 мин. 28.04.2017.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки от 21.03.2017 № Я-190-пр ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ирейкин М.Я.

У

21.03.2017 14 час. 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Копия распоряжения о проведении проверки от 21.03.2017 № Я-190-пр вручена: (заполняется
при проведении выездной проверки)

Ирейкин М.Я.

У

24.04.2017 10 час. 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Рыбаков Илья Юрьевич - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Ярославской и Костромской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Ирейкин Михаил Яковлевич, директор Областного государственного бюджетного учреждения «Первомайский психоневрологический интернат» (Приказ Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области «О назначении на должность директора ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат» Ирейкина М.Я.» от 27.08.2013 № 218-к);

- Пичугин Иван Андреевич, заместитель директора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Общие сведения о предприятии.

Полное наименование юридического лица: Областное государственное бюджетное учреждение «Первомайский психоневрологический интернат»

Сокращенное наименование юридического лица: ОГБУ «Первомайский ПНИ».

ОГРН 1124437000049, ИНН 4414001172.

Юридический адрес: 156553, Костромская область, Костромской район, хутор 1 Мая.

Место нахождения: 156553, Костромская область, Костромской район, хутор 1 Мая.

Телефон/факс: 8 (4942) 49-46-17.

Руководитель – директор Областного государственного бюджетного учреждения «Первомайский психоневрологический интернат» Ирейкин Михаил Яковлевич.

Основной вид деятельности – деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая (ОКВЭД 87.90).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003 № 4145, утверждены приказом Минэнерго России 13.01.2003 № 6 (далее – ПТЭЭП), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ), а именно:

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	Отсутствует журнал учета электрооборудования	ПТЭЭП, п. 1.8.2	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
2	Не проводится техническое освидетельствование технологических систем и электрооборудования	ПТЭЭП, п. 1.6.7	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
3	Отсутствует комиссия для проведения технического освидетельствования технологических систем и электрооборудования	ПТЭЭП, п. 1.6.7	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
4	Отсутствует паспорта заземляющих устройств	ПТЭЭП, п. 2.7.15	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
5	Отсутствует календарный график проверки знаний персонала	ПТЭЭП, п. 1.4.27	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
6	Электротехнический персонал не укомплектован испытанным инструментом	ПТЭЭП, п. 1.7.3	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
7	Отсутствует график (план ППР) ремонтов сети электрического освещения	ПТЭЭП, п. 2.12.12	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
8	Не назначен ответственный за проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним	ПТЭЭП, п. 3.5.10	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
9	Покрытие пола электрощитовой главного корпуса приводит к образованию цементной пыли	ПТЭЭП, п. 2.2.10	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
10	На внутренней стороне двери электрощита РП-1 не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
11	Демонтировать неиспользуемое электрооборудование в электрощите РП-1 помещения электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 1.2.2	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
12	Не выполнена ревизия электрощита РП-1 (наличии пыли) в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.2.40	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
13	Не снабжены бирками открыто проложенные кабели электрощита РП-1 в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.4.5	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
14	Не нанесено цветовое обозначение шин электрощита РП-1 в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 1.7.2; ПЭУ, п.п. 1.1.29, 1.1.30	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
15	На внутренней стороне двери электрощита РП-2 не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
16	Демонтировать неиспользуемое электрооборудование в электрощите РП-2 помещения электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 1.2.2	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
17	Не выполнена ревизия электрощита РП-2 (наличии пыли) в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.2.40	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
18	Не снабжены бирками открыто проложенные кабели электрощита РП-2 в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.4.5	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
19	На внутренней стороне двери электрощита ШС-6 не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
20	Не выполнена ревизия электрощита ШС-6 (наличия пыли) в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.2.40	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
21	Снят рассеиватель со светильника сети освещения в помещении электрощитовой главного корпуса	ПТЭЭП, п. 2.12.7	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
22	Не нанесены диспетчерские наименования на наружных панелях электрощитов второго отделения	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
23	На внутренних сторонах дверей электрощитов второго отделения не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
24	Не нанесен знак безопасности на наружной панели электрощита ЩО	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич
25	Не нанесен знак безопасности на наружной панели электрощита ЩАО	ПТЭЭП, п. 2.2.20	Юридическое лицо: ОГБУ «Первомайский ПНИ». Должностное лицо: заместитель директора Пичугин Иван Андреевич

В ходе проведения проверки выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Уведомление о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 21.03.2017 № 06-16/1389.
2. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 21.03.2017 № Я-190-пр.
3. Устав от 24.06.2015 № 323.
4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.01.2012 серия 44 № 000893388.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.01.2012 серия 44 № 000830386.
6. Приказ Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области «О назначении на должность директора ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат» Ирейкина М.Я.» от 27.08.2013 № 218-к.
7. Договор энергоснабжения от 01.01.2017 № 6604143.
8. Энергетический паспорт рег. № Э-064-49-ЭП-867.50 от сентября 2012.
9. Приказ «О назначении ответственного за электрохозяйство интерната» от 09.01.2017 № 4.
10. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство.
11. Схема подключения дизель электрического генератора к сети 0,4 кВ.
12. Акт ввода в эксплуатацию от 11.12.2013 № 001.
13. Предписание от 28.04.2017 № 6.1-0190пл-П/0084К-2017 об устранении выявленных нарушений.
14. Фото в электронном виде с 1 по 11.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
отдела государственного энергетического надзора
по Ярославской и Костромской области
Центрального управления Ростехнадзора



И.Ю. Рыбаков
(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Ирейкин Михаил Яковлевич, директор Областного государственного бюджетного учреждения «Первомайский психоневрологический интернат» (Приказ Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области «О назначении на должность директора ОГБУ «Первомайский психоневрологический интернат» Ирейкина М.Я.» от 27.08.2013 № 218-к)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” апреля 20 17г.

У

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)